

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ**  
**объекта социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах**  
**жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения**  
**№ 084**

**1. Общие сведения об объекте социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (далее – объект)**

- 1.1. Наименование (вид) объекта: МБОУ «Новологиновская СОШ им. Н.Н. Лукашова» Детский сад
- 1.2. Адрес объекта: 646697, Омская область, Большереченский район, с.Новологиново, ул. Советская, д. 57., novsosh@gmail.com
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее 2 этажное здание, 2277,8 кв. м;
  - часть здания \_\_\_\_\_ этажей (или на 1 этаже), 194,79 кв.м;
  - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 20142 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания: 1974, год последнего капитального ремонта: - г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего ежегодно, капитального не известно.
- 1.6. Название государственного учреждения Омской области, функции учредителя которого осуществляет орган исполнительной власти Омской области, органа местного самоуправления Омской области, юридического лица, индивидуального предпринимателя (далее – участник): Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Новологиновская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Николая Николаевича Лукашова» (МБОУ «Новологиновская СОШ им. Н.Н.Лукашова»
- 1.7. Юридический адрес участника, телефон, e-mail: 646697, Омская область, Большереченский район, с.Новологиново, ул. Советская, д. 57., novsosh@gmail.com
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление, аренда, собственность (*нужное подчеркнуть*).
- 1.9. Форма собственности: государственная, негосударственная (*нужное подчеркнуть*).
- 1.10. Территориальная принадлежность: федеральная, региональная, муниципальная (*нужное подчеркнуть*).
- 1.11. Вышестоящая организация (*наименование*): Комитет по образованию Большереченского муниципального района Омской области
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, телефон, e-mail: 646670, Омская область, Большереченский район, р.п. Большережье, ул. 40 лет Октября, д. 3.

**2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)**

- 2.1. Сфера деятельности: Образование  
(здравоохранение, социальная защита, спорт и физическая культура, информация и связь, культура, транспорт, образование, сфера услуг, жилищный фонд)
- 2.2. Виды оказываемых услуг: Образовательная деятельность
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте  
(на объекте, с длительным пребыванием, в том числе проживанием, на дому, дистанционно)
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети,
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся в креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями слуха; нарушениями зрения.  
(инвалиды, передвигающиеся в креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития)
- 2.6. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

2.7. Общее количество получателей услуг, обслуживаемых в день 25, количество получателей услуг из числа инвалидов и других маломобильных групп населения, обслуживаемых в день 0.

### 3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: Новологиново- Берняжка- Секменево- Новологиново; Новологиново- Терехово- Шуево – Новологиново.

Транспорт не адаптирован для перевозки инвалидов.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 200 м.

3.2.2. Время движения (пешком) 10 мин.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да, нет (*нужное подчеркнуть*).

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером (*нужное подчеркнуть*).

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная (*нужное подчеркнуть*).

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (*нужное подчеркнуть*)  
(описание)

их обустройство для инвалидов на кресле-коляске: да, нет (*нужное подчеркнуть*)

#### 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
С нарушениями зрения	ДУ
Передвигающиеся в креслах-колясках	ДУ
С нарушениями слуха	ДУ
С нарушениями умственного развития	ДУ
С нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
Все категории инвалидов и маломобильных групп населения	ДУ

\* Указывается один из вариантов: "А" – доступность всех зон и помещений (универсальная), "Б" – выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения; "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

#### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ		1
2	Вход (входы) в здание	ДУ		2,3
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ДУ		3-10
4	Зона целевого назначения (целевого посещения) объекта	ДУ		5,6

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для	Приложение	
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ		9,10
6	Система информации и связи (во всех зонах)	ДУ		11
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ		-

\* Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен частично избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

**3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объектов МБОУ «Новологиновская СОШ им. Н.Н.Лукашова»** настоящее время доступно условно в соответствии с прилагаемыми результатами экспертной оценки объекта.

### 3.6. Состояние доступности объекта

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей <sup>1)</sup>			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
1. Объект введен в эксплуатацию после 01.07.2016 и полностью соответствует требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг		1		Текущий ремонт	2023-2026
2. В результате проведения после 01.07.2016 капитального ремонта, реконструкции, модернизации объект соответствует требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг		1		Текущий ремонт	2023-2026
2.1. Объект, на котором до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечивается доступ инвалидов к месту предоставления услуги, предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме, предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида, на котором в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребности инвалидов.	1				
3. На объекте установлено или выявлено:					
3.1. Обеспечение доступа к месту предоставления услуги					
3.2. Предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме	1			Оборудовать автостоянку	2023-2026
3.3. Предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида	1				

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей <sup>1)</sup>			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
3.4. Сопровождение инвалидов по зрению и с нарушениями опорно-двигательного аппарата	1				
3.5. Обеспечено сопровождение получателя услуг по территории организации при пользовании услугами	1				
3.6. Оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров при предоставлении им услуг	1				
4. На объекте обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по объекту, в том числе имеются:					
4.1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов 10 %		1		Каждое выделяемое машино-место должно обозначаться дорожной разметкой и, кроме того, на участке около здания - дорожными знаками, внутри зданий - знаком доступности, выполняемым на вертикальной	2023-2026

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей <sup>1)</sup>			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
4.2. Устройство входных групп с учетом потребностей инвалидов				поверхности (стене, стойке и т.п.) на высоте от 1,5 до 2,0 м.  Вдоль обеих сторон лестницы установить поручни на высоте 0,9 м. с двух сторон с не травмирующими завершениями, выступающие на 0,30 м. Установить кнопку вызова не выше 1,10 м.	
4.3. Размещение оборудования и носителей информации с учетом потребностей инвалидов		1		Предупреждающие тактильные покрытия у мнемосхемы у входа на участке по 0,6м. спереди и по бокам 0,6x0,6м. В соотв. с п. 8.1.7 СП	2023-2026

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей <sup>1)</sup>			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
4.4. Дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне				59.13330.2016 при расположении сбоку от посетителя знак д.б. - не выше 1,4 м и не ниже 0,3 м от пола;	
4.5. Предоставление услуг инвалидам по слуху с использованием русского жестового языка		1		Таблички, указатели должны дублироваться шрифтом Брайля	2023-2026
4.6. Сменные кресла-коляски		1		Обучить специалиста	2023-2026
4.7. Поручни	-	-		-	-
		1		Установить поручни округлого сечения диаметром от 0,05 до 0,06м на высоте 0,7 м. и 0,9 м, сплошные с двух сторон с не травмирующими завершениями,	2023-2026

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей <sup>1)</sup>			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
4.8. Пандусы	-	-	-	выступающие на 0,30м	-
4.9. Подъемные платформы (аппарели), лифты	-	-	-	-	-
4.10. Раздвижные двери	-	-	-	-	-
4.11. Доступные санитарно-гигиенические помещения				Оборудовать кабину для инвалидов и МГН. Доступная кабина в общей уборной должна иметь размеры в плане не менее, м: ширина - 1,65, глубина - 1,8, ширина двери - 0,9. В кабине рядом с унитазом следует предусматривать пространство не менее 0,75 м для размещения кресла-коляски, а также крючки для	2023-2026



Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей <sup>1)</sup>			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				одежды, костылей и других принадлежностей. В кабине должно быть свободное пространство диаметром 1,4 м для разворота кресла-коляски. Двери должны открываться наружу. В универсальной кабине и других санитарно-бытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми категориями граждан, в том числе инвалидов, следует предусматривать возможность установки откидных	

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей <sup>1)</sup>			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.		Доля, %		
	Выявлено несоблюдение норм, ед.				
				<p>опорных поручней, штанг, поворотных или откидных сидений. Размеры универсальной кабины в плане не менее, м: ширина - 2,2, глубина - 2,25.</p> <p>Один из писсуаров следует располагать на высоте от пола не более 0,4 м или применять писсуар вертикальной формы. Следует применять унитазы, имеющие опору для спины.</p> <p>В санитарных узлах должен быть обеспечен разворот кресла-коляски и</p>	

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей <sup>1)</sup>			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				зарезервирована площадь при подъезде кресла-коляски к унитазу. Сиденья унитазов для удобства пользования ими инвалидами, передвигающимися на креслах-колясках, должны располагаться на высоте сиденья кресла-коляски (0,5 м). Для подъема сиденья унитаза от номинальной высоты (0,45 м) следует использовать дополнительные подкладки или сиденья. Для инвалидов с поражениями опорно-	

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей <sup>1)</sup>			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				двигательного аппарата, как правило, применяют совмещенные санитарные узлы, оборудованные унитазами, умывальником. Отделка пола санитарно-технических помещений должна выполняться из нескользких материалов. Двери санитарных узлов рекомендуются снабжать запорами, допускающими открывание как снаружи, так и изнутри. Число санитарных приборов,	

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей <sup>1)</sup>			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				<p>доступных для инвалидов в процентах от общего числа санитарных приборов в санузлах следует определять из расчёта 5 % общего числа унитазов - для девочек; 2 % общего числа унитазов и писсуаров - для мальчиков. В зданиях ДОО, рассчитанных на посещение маломобильных посетителей с детьми, рекомендуется предусматривать в составе санузлов кабинеты для детей, оборудованные</p>	

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей <sup>1)</sup>			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
4.12. Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей и площадок		1		<p>детскими унитазами. Высоту установки детских санитарных приборов от уровня чистого пола помещения до верха борта прибора следует принимать: - 0,4 м - для умывальников, раковин и моек для детей до 4 лет; - 0,5 м - для детей от 4 до 7 лет;</p> <p>Одна рабочая створка входной двери должна иметь ширину, требуемую для однопольных дверей 0,9м. Высота порогов до 0,014м.</p>	2023-2026

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей <sup>1)</sup>			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
4.13. Одно из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, оборудовано индукционной петлей и звукоусиливающей аппаратурой		1		Установить индукционную петлю.	2023-2026
4.14. Предоставление услуг инвалидам по слуху с использованием русского жестового языка, допуском сурдопереводчика и тифлсурдопереводчика.		1		Обучить специалиста	2023-2026
4.15. Доля работников объекта, прошедших инструктирование, повышение квалификации или обучение по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации (в общем количестве таких сотрудников, предоставляющих услуги населению), %			100%		
4.16. Предоставление услуг инвалидам с сопровождением ассистента-помощника	1				
4.17. Предоставление услуг инвалидам с сопровождением тьютора	-	-	-	-	-
4.18. Доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций, имеющих образование и (или) квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам, от общего числа педагогических работников объекта			10%		
4.19. Официальный сайт объекта адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих).	1				

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей <sup>1)</sup>			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
5. Проведение инструктирования обучения сотрудников об условиях предоставления услуг инвалидам	1				
6. Доля инвалидов, удовлетворенных качеством предоставления услуг, %			100%		
7. Доля инвалидов, получивших мероприятия по социальной реабилитации и/или абилитации (в общей численности инвалидов, имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации), %			0		
8. Доля инвалидов, получивших мероприятия по медицинской реабилитации и/или абилитации (в общей численности инвалидов, имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации), %			0		
9. Доля инвалидов, получающих реабилитационные мероприятия по профессиональной реабилитации (в общем количестве инвалидов, имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации), %			100%		
11. Доля инвалидов, которые получают услуги на дому (в общей численности инвалидов), %			0%		
12. Доля занятых инвалидов трудоспособного возраста (в общей численности инвалидов трудоспособного возраста), %			0%		
13. Доля инвалидов, трудоустроенных органами службы занятости (в общем числе инвалидов, обратившихся в органы службы занятости с			0%		



Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей <sup>1)</sup>			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
просьбой о трудоустройстве), %					
14. Доля сотрудников, предоставляющих услуги населению и прошедших инструкторские, повышение квалификации или обучение по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации (в общем количестве таких сотрудников, предоставляющих услуги населению), %			0%		
15. Удельный вес услуг, предоставляемых инвалидам с сопровождением персонала объекта или социальных служб (в общем количестве предоставляемых услуг), %			65%		
16. Доля сотрудников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг (в общем количестве персонала, предоставляющего данные услуги населению), %			65%		

Примечание: <sup>1)</sup> в колонках на против каждого показателя ставится только одна цифра – 1. Значение "Доля, %" указывается только в показателях, 6-16, при этом доля определяется следующим образом: 11. Доля инвалидов, которые получают услуги на дому (в общей численности инвалидов): всего инвалидов 50, из них 30 получают услуги на дому, значит,  $30/50 \times 100 = 60\%$ . Если, например, стюжки, пандуса или иного показателя нет, но и не требуются, это считается как соблюдение норм.

#### 4. Управленческое решение (проект)

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (во всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт

\* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

##### 4.2. Период проведения работ 2023 -2026 г.

в рамках исполнения паспорта доступности объекта МБОУ «Новологиновская СОШ им. Н.Н.Лукашова».

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступен частично всем

Оценка результата исполнения плана (по состоянию доступности) \_\_\_\_\_

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается нет

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации: www.zhit-vmeste.ru.

(наименование сайта, портала)

#### 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты объекта социальной инфраструктуры от "26" мая 2023 года.

2. Акта экспертной оценки объекта социальной инфраструктуры от "02" мая 2023 года.

3. Решения комиссии по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения: протокол заседания комиссии по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения от "6" мая 2023 года № 2.

Руководитель БУ «КЦСОН  
Большереченского района»



Матвеев В.А.  
(инициалы, фамилия)

Дата "26" мая 2023 года